

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Bieżące naprawy i konserwacje systemów alarmowych w obiektach komunalnych miasta Dąbrowy Górniczej:

- sprawdzanie stanu technicznego zamontowanych czujek wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich kompletność;
- sprawdzanie skuteczności obwodu antysabotażowego;
- sprawdzanie czy w obrębie nadzorowanych pomieszczeń lub obszarów nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy;
- sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia oraz kontrola wszystkich urządzeń na podstawie rzeczywistego stanu i dokumentacji w chronionych obiektach i na dyżurce Straży Miejskiej;
- sprawdzanie poprawności działania wszystkich czujek, ich właściwy zasięg i kierunek ustawienia oraz skuteczność w zabezpieczeniu pilnowanych pomieszczeń oraz nadzorowanych obszarów;
- sprawdzanie wszystkich przycisków napadowych;
- sprawdzanie centrali alarmowej – przeprowadzenie testów centrali;
- sprawdzanie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie;
- sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty;
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń gętych;
- sprawdzanie, czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne;
- sprawdzanie łączności telefonicznej chronionych obiektów z centralą główną;
- sprawdzanie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z zainteresowanym centrum odbiorczym;
- sprawdzanie, czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy;
- po zakończeniu prac związanych z usunięciem usterki, obowiązkowo zawiadomić o tym fakcie dyżurnego Straży Miejskiej;
- podczas prowadzonego przeglądu ustawić systemy alarmowe w wersji samo kasowania przekaźnika wyjściowego tj. Przekaznika alarmu.

Konserwacje przeprowadzane będą dwa razy w roku zgodnie z przekazanym oraz uzgodnionym harmonogramem.

W ramach umowy Zamawiający przewiduje:

- wymianę central alarmowych;
- wymianę czujek systemów alarmowych;

2. Naprawy urządzeń alarmowych będących po terminie gwarancji w zależności od potrzeb.